

都立競技施設における アクセシビリティ・ワークショップ（第3回）

主な意見

日時 平成29年3月29日（水）

15:30～18:00

会場 都庁第一本庁舎25階104会議室

1 議事

○ 実施設計の状況について

・「有明アリーナ」、「オリンピックアクアティクスセンター」、「海の森水上競技場」、「有明テニスの森」、「大井ホッケー競技場」、「カヌー・スラローム会場」、「アーチェリー会場（夢の島公園）」の実施設計の考え方等及び意見交換（トイレの設備・仕様（トイレ内の便房・設備等の配置、各便房の仕様・寸法）、観客席の詳細仕様（付加アメニティ席、縦通路手すり等）、館内の案内誘導設備（エレベーター閉じ込め対策、音声案内誘導設備）について）

2 説明内容に対する主な意見

【全施設共通】

- ・異性介助の為の男女共用トイレへのカーテンや折畳み椅子の設置は良い工夫である。
- ・トイレ内に設置する災害発生を伝える為のフラッシュランプは、壁等の色を考慮して光の色を決めてほしい。
- ・個室トイレ内の災害報知は、音声での警告にも配慮してほしい。
- ・観客席縦通路手すりは、健常者や車いす使用者など、使う人に応じてふさわしい高さがある。
- ・車いすトイレのドアを自動にするか、手動にするかはよく検討してほしい。
- ・音声案内設備の方式や音声の内容を具体的に決める際にも、当事者の意見を聞いてほしい。

【「海の森水上競技場」についての意見】

- ・艇庫棟の1階にある車いす対応シャワーブースには車いすが濡れないようにカーテンを設置する必要がある。

【「オリンピック・アクアティクスセンター」についての意見】

- ・車いす使用者が利用するシャワールームは、異性の同伴者が入る場合があるため男女共用で利用できる場所への配置が必要である。

【「有明テニスの森」についての意見】

- ・有明コロシアムの電動車いす充電用コンセントは通路に設置されているが、観客席の近くにも設けてほしい。

【「大井ホッケー競技場」についての意見】

- ・第二球技場の観客席縦通路の手すりについて、片側にしか設置できないのであれば、本来は壁際ではなく座席側に設置するべきである。

○ 今後の実施設計に対する要望等

- ・トイレのドア鍵は、中に人が入っているか見て分かるようにしてほしい。
- ・ベビーチェア等にも、点字表記があることが望ましい。
- ・トイレの手すり等は、壁と同色系だと見つらいため、色のコントラストに配慮してほしい。
- ・観客席について、点字による座席番号の表記含め、座席の位置が分かりやすいサイン計画をお願いしたい。
- ・休憩と救護を兼ねるなら、救護室という室名をつけるべき。
- ・男女共用トイレの室名表記は、介助で使うことが伝わるよう配慮してほしい。
- ・多言語による情報保障もしっかり検討してほしい。